

Conferido por:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



Sairanne Oliveira
Supervisora da SevIt

AFM – Autorização de Fornecimento de Material Nº 067/2025

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CNPJ Nº 13100722/0001-60 Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB Cidade: Salvador Estado: Bahia	Telefone: 71.3372-1855 Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759 CEP: 41.745-004	ATA: 019/2025 PE: 053/2024 Fonte: 113 Unidade Orçamentária: 04601 Projeto/Atividade Nº: 5341, 5442 e 5443 Elemento de Despesa: 4.4.90-52	Nota de Empenho: 203-9, 204-7 e 205-5/2025 Emissão: 24/04/2025 Geração da AFM: 25/04/2025 PA: TJ-PAG-2025/26314
--	--	--	--

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO – CODIS

Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Os objetos deste fornecimento terão garantia mínima de 3 (três) meses, se outra maior não houver sido prevista no instrumento convocatório, ata de registro de preços ou em outro escrito ajustado entre as partes desta AFM, quando valerá sempre a mais longa garantia. Se houver qualquer problema durante a garantia, o bem deverá ser consertado ou trocado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Multa diária por atraso seguirá conforme Edital ou em caso de Dispensa de Licitação seguirá com base no Decreto nº 23.113 de 10 de outubro de 2024 publicado no DOE – Diário Oficial do Estado da Bahia, conforme art. 9, §1. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA. ESTE DOCUMENTO FORMALIZA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. O Fornecedor deverá observar a Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas, cuja aplicação é imediata.

Fornecedor:	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	E-mail:	licitacao@ataups.com.br / licitacao@htshightec.com.br
Endereço:	RUA DOS FONSECAS, Nº 404 – VILA NOVA YORK	Representante legal:	SR. YANG SHUNQING
Cidade:	SÃO PAULO	CNPJ/CPF:	07.045.469/0001-96
Estado:	SP	Insc. Estadual	116068068114
CEP:	03.480-030	Insc. Municipal	34049584
Telefone:	(11) 2024-4689 / 4668	FAX:	

Dados: Banco: Brasil Agência: 2882-7 Conta Corrente: 16117-9

Lote	Item	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Prazo de Entrega
Único	1	Nobreak 1000VA, 127V – Nobreak estático com regime de funcionamento contínuo, potência 1000VA, autonomia 15 minutos. Tipo do produto: No break estático de dupla conversão / trueonline. Alimentação: Configuração / F,N,T monofásico; Tensão nominal da rede elétrica 127 V; Frequência nominal de 60 Hz; Potência mínima de saída via inversor: 800W; Tensão nominal 127 V, fases FNT; Forma de onda senoidal com Distorção Harmônica Total menor que 5%; Autonomia mínima na ausência da rede comercial 15 minutos a 100% de carga; Tipo de bateria: Selada sem manutenção; Condições ambientais de funcionamento Temperatura: 0 a 40 graus Celsius; Umidade relativa sem condensação: 0 a 90%; Proteções mínimas Contra transientes, na entrada; Proteção contra sobre cargas e curto circuito na saída; Desligamento do inversor por tensão mínima de bateria e retorno automático à condição de funcionamento normal após normalização da energia primária; Operação pelo // BY PASS//; Bateria em descarga; Defeito do equipamento; indicação de carga de saída; Indicação de condição de carga de bateria (modo de bateria); Especificações complementares Deverá incorporar chave BY PASS automática; O carregador deverá ser capaz de operar com baterias tipo chumbo ácidas livres de manutenção a serem fornecidas com o equipamento; O carregador interno deverá ter capacidade de corrente contínua igual ou superior à de carga das baterias, devendo estar contido no interior do gabinete do NoBreak; Não serão admitidos equipamentos que apresentem qualquer interrupção na tensão de saída do inversor (tempo de comutação) quando da falta de energia elétrica ou no retorno da mesma, estando o equipamento operando dentro da faixa de autonomia das baterias; A alimentação da carga deve se dar todo o tempo através do inversor, ou seja, a operação TRUE ON LINE é obrigatória. Variações de frequência, surtos spikes, ou quaisquer transitórios na alimentação provenientes da rede ou de grupos geradores ordinários, tipo industrial não poderão ser repassados para a saída do inversor; Garantia 12 meses, a contar da aceitação do equipamento; Normas e ensaios de homologação. Deverão ser obedecidas as Normas ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para projeto, construção e testes dos equipamentos objeto destas especificações.	ATA TITAN PRO 1KVA 120V/120V	Un.	30	R\$ 1.382,00	R\$ 41.460,00	30 (trinta) dias corridos contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.
	2	Nobreak 1000VA, 220V – Nobreak estático com regime de funcionamento contínuo, potência 1000VA, autonomia 15 minutos. Tipo do produto: No break estático de dupla conversão / trueonline. Alimentação: Configuração / F,N,T monofásico; Tensão nominal da rede elétrica 220 V; Frequência nominal de 60 Hz; Potência mínima de saída via inversor: 800W; Tensão nominal 220 V, fases FNT; Forma de onda senoidal com Distorção Harmônica Total menor que 5%; Autonomia mínima na ausência da rede comercial 15 minutos a 100% de carga; Tipo de bateria: Selada sem manutenção; Condições ambientais de funcionamento Temperatura: 0 a 40 graus Celsius; Umidade relativa sem condensação: 0 a 90%; Proteções mínimas Contra transientes, na entrada; Proteção contra sobre cargas e curto circuito na saída; Desligamento do inversor por tensão mínima de bateria e retorno automático à condição de funcionamento normal após normalização da energia primária; Operação pelo // BY PASS//; Bateria em descarga; Defeito do equipamento; indicação de carga de saída; Indicação de condição de carga de bateria (modo de bateria); Especificações complementares Deverá incorporar chave BY PASS automática; O carregador deverá ser capaz de operar com baterias tipo chumbo ácidas livres de manutenção a serem fornecidas com o equipamento; O carregador interno deverá ter capacidade de corrente contínua igual ou superior à de carga das baterias, devendo estar contido no interior do gabinete do NoBreak; Não serão admitidos equipamentos que apresentem qualquer interrupção na tensão de saída do inversor (tempo de comutação) quando da falta de energia elétrica ou no retorno da mesma, estando o equipamento operando dentro da faixa de autonomia das baterias; A alimentação da carga deve se dar todo o tempo através do inversor, ou seja, a operação TRUE ON LINE é obrigatória. Variações de frequência, surtos spikes, ou quaisquer transitórios na alimentação provenientes da rede ou de grupos geradores ordinários, tipo industrial não poderão ser repassados para a saída do inversor; Garantia 12 meses, a contar da aceitação do equipamento; Normas e ensaios de homologação. Deverão ser obedecidas as Normas ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para projeto, construção e testes dos equipamentos objeto destas especificações.	ATA TITAN PRO 1KVA 220V/220V	Un.	30	R\$ 1.280,00	R\$ 38.400,00	

Único	3	Nobreak 2000VA, 127V – Nobreak estático com regime de funcionamento contínuo, potência 2000VA, autonomia 15 minutos. Tipo do produto: No break estático de dupla conversão / trueonline. Alimentação: Configuração / F,N,T monofásico; Tensão nominal da rede elétrica 127 V; Frequência nominal de 60 Hz.; Potência mínima de saída via inversor: 1600W; Tensão nominal 127 V, fases FNT; Forma de onda senoidal com Distorção Harmônica Total menor que 5%; Autonomia mínima na ausência da rede comercial 15 minutos a 100% de carga; Tipo de bateria: Selada sem manutenção; Condições ambientais de funcionamento Temperatura: 0 a 40 graus Celsius; Umidade relativa sem condensação: 0 a 90%; Proteções mínimas Contra transientes, na entrada; Proteção contra sobre cargas e curto circuito na saída; Desligamento do inversor por tensão mínima de bateria e retorno automático à condição de funcionamento normal após normalização da energia primária; Operação pelo // BY PASS//; Bateria em descarga; Defeito do equipamento; Indicação de carga de saída; Indicação de condição de carga de bateria (modo de bateria); Especificações complementares Deverá incorporar chave BY PASS automática; O carregador deverá ser capaz de operar com baterias tipo chumbo ácidas livres de manutenção a serem fornecidas com o equipamento; O carregador interno deverá ter capacidade de corrente contínua igual ou superior à de carga das baterias, devendo estar contido no interior do gabinete do NoBreak; Não serão admitidos equipamentos que apresentem qualquer interrupção na tensão de saída do inversor (tempo de comutação) quando da falta de energia elétrica ou no retorno da mesma, estando o equipamento operando dentro da faixa de autonomia das baterias; A alimentação da carga deve se dar todo o tempo através do inversor, ou seja, a operação TRUE ON LINE é obrigatória. Variações de frequência, surtos spikes, ou quaisquer transitórios na alimentação provenientes da rede ou de grupos geradores ordinários, tipo industrial não poderão ser repassados para a saída do inversor; Garantia 12 meses, a contar da aceitação do equipamento; Normas e ensaios de homologação. Deverão ser obedecidas as Normas ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para projeto, construção e testes dos equipamentos objeto destas especificações.	ATA TITAN PRO 2KVA 120V/120V	Un.	20	R\$ 2.385,00	R\$ 47.700,00
	4	Nobreak 2000VA, 220V – Nobreak estático com regime de funcionamento contínuo, potência 2000VA, autonomia 15 minutos. Tipo do produto: No break estático de dupla conversão / trueonline. Alimentação: Configuração / F,N,T monofásico; Tensão nominal da rede elétrica 220 V; Frequência nominal de 60 Hz.; Potência mínima de saída via inversor: 1600W; Tensão nominal 220 V, fases FNT; Forma de onda senoidal com Distorção Harmônica Total menor que 5%; Autonomia mínima na ausência da rede comercial 15 minutos a 100% de carga; Tipo de bateria: Selada sem manutenção; Condições ambientais de funcionamento Temperatura: 0 a 40 graus Celsius; Umidade relativa sem condensação: 0 a 90%; Proteções mínimas Contra transientes, na entrada; Proteção contra sobre cargas e curto circuito na saída; Desligamento do inversor por tensão mínima de bateria e retorno automático à condição de funcionamento normal após normalização da energia primária; Operação pelo // BY PASS//; Bateria em descarga; Defeito do equipamento; Indicação de carga de saída; Indicação de condição de carga de bateria (modo de bateria); Especificações complementares Deverá incorporar chave BY PAS automática; O carregador deverá ser capaz de operar com baterias tipo chumbo ácidas livres de manutenção a serem fornecidas com o equipamento; O carregador interno deverá ter capacidade de corrente contínua igual ou superior à de carga das baterias, devendo estar contido no interior do gabinete do NoBreak; Não serão admitidos equipamentos que apresentem qualquer interrupção na tensão de saída do inversor (tempo de comutação) quando da falta de energia elétrica ou no retorno da mesma, estando o equipamento operando dentro da faixa de autonomia das baterias; A alimentação da carga deve se dar todo o tempo através do inversor, ou seja, a operação TRUE ON LINE é obrigatória. Variações de frequência, surtos spikes, ou quaisquer transitórios na alimentação provenientes da rede ou de grupos geradores ordinários, tipo industrial não poderão ser repassados para a saída do inversor; Garantia 12 meses, a contar da aceitação do equipamento; Normas e ensaios de homologação. Deverão ser obedecidas as Normas ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para projeto, construção e testes dos equipamentos objeto destas especificações.	ATA TITAN PRO 2KVA 220V/220V	Un.	20	R\$ 2.310,00	R\$ 46.200,00
						Valor total:	R\$ 173.760,00

Total por extenso: Cento e setenta e três mil setecentos e sessenta reais.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do Poder Judiciário

ENDEREÇO: Avenida Luiz Viana Filho, nº 4.289, Paralela, Salvador, Bahia

CEP: 41.730-101

TELEFONE: (71) 3360-2400

HORÁRIO: 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00

Coordenadora de Compras

Salvador(BA), 25.04.25

Vivian Dantas Vaz Catelino
Coordenadora de Compras
Cad. 969 444-7

Diretor

25.04.2025
Jorge Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor

30 (trinta) dias corridos contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000203-9
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000233-1		Data de Emissão: 24/04/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do docº: 24/04/2025		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP
Projeto/Atividade: 5341 - Aparelhamento de Unidade do Poder Judiciário	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 0000000000000532024	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26314/2025		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.20503-6	
Nome: ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	
Endereço: RUA FELICIO PEREIRA, 439	
Bairro: VILA FORMOSA	Município: São Paulo
CEP: 03.463-050	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 07.045.469/0001-96	Insc. Estadual: 0
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.463.5341.9900.449052000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 52.128,00	Valor por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000233-1 AQUISIÇÃO DE NOBREAKS 1000VA,127V, DESTINADAS ÀS UNIDADES DESTE PODER JUDICIÁRIO. PA 2025/26314, PE 053/2024, ATA Nº019/2025, LOTE ÚNICO.	
Data de Autorização da Despesa: 24/04/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	





EMP	NOTA DE EMPENHO		04601.0003.25.0000204-7
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000234-1		Data de Emissão: 24/04/2025	
Nº Pedido (PAD): * * * * *			
Data de criação do docº: 24/04/2025		Nº Instrumento: * * * * *	
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP	
Projeto/Atividade: 5442 - Aparelhamento de Unidade Judiciária do 1º Grau		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 0000000000000532024	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação * * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: * * * * *	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26314/2025		Nº Processo - SEI: * * * * *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.20503-6	
Nome: ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	
Endereço: RUA FELICIO PEREIRA, 439	
Bairro: VILA FORMOSA	Município: São Paulo
CEP: 03.463-050	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 07.045.469/0001-96	Insc. Estadual: 0
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.463.5442.9900.449052000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 104.256,00	Valor por Extenso: CENTO E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000234-1 AQUISIÇÃO DE NOBREAKS 1000VA, 127V, DESTINADAS ÀS UNIDADES DESTA PODER JUDICIÁRIO. PA 2025/26314, PE 053/2024, ATA Nº 019/2025, LOTE ÚNICO.	
Data de Autorização da Despesa: 24/04/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa





EMP	NOTA DE EMPENHO		04601.0003.25.0000205-5
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000235-8		Data de Emissão: 24/04/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Instrumento: *** **	
Data de criação do docº: 24/04/2025		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP	
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário		Tipo de Empenho: Estimativo	
Projeto/Atividade: 5443 - Aparelhamento de Unidade Judiciária do 2º Grau		Recurso: Normal	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 000000000000532024	
Subfonte - Convênio Federal: N° IC - Convênio Federal: *****		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *****	
Nº Processo/Exercício Processo: 26314/2025		Restos a Pagar Não	
		Transferido - Restos a Pagar Não	
		Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.20503-6	
Nome: ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP	
Endereço: RUA FELICIO PEREIRA, 439	
Bairro: VILA FORMOSA	Município: São Paulo
CEP: 03.463-050	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 07.045.469/0001-96	Insc. Estadual: 0
RG: *****	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.463.5443.9900.449052000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 17.376,00	DEZESSETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000235-8 AQUISIÇÃO DE NOBREAKS 1000VA, 127V, DESTINADAS ÀS UNIDADES DESTE PODER JUDICIÁRIO. PA 2025/26314, PE 053/2024, ATA Nº 019/2025, LOTE ÚNICO.	
Data de Autorização da Despesa: 24/04/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa



DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 120/2025 - DEA

EMPRESA: AS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 17.700.934/0001-39

ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº 620, MUNDO PLAZA, SALA 1405, CAMINHO DAS ÁRVORES – SALVADOR/BA – CEP: 41.820-020

OBJETO: REPAROS NA REDE HIDRÁULICA DO FÓRUM DA COMARCA DE CANSANÇÃO.

PRAZO: 3 (TRÊS) DIAS CORRIDOS

VALOR: R\$ 5.194,44 (CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

CONTRATO Nº 13/2024

RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04601

PROJETO/ATIVIDADE 5434

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39

SUBELEMENTO DE DESPESA 39.009

UNIDADE GESTORA 0002

EMPENHO: 04601.0002.25.0000328-3

PROCESSO: TJ-COI-2025/16319

DEA, 28 de abril de 2025.

José Argemiro Rivas Neto

Diretor de Engenharia e Arquitetura

ORDEM DE SERVIÇO Nº 123/2025 - DEA

EMPRESA: AS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 17.700.934/0001-39

ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº 620, MUNDO PLAZA, SALA 1405, CAMINHO DAS ÁRVORES – SALVADOR/BA – CEP: 41.820-020

OBJETO: READAPTAÇÃO DO GRADIL FRONTAL, RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA SOBRE EMASSAMENTO E RECUPERAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NO FÓRUM DA COMARCA DE CURAÇA.

PRAZO: 3 (TRÊS) DIAS CORRIDOS

VALOR: R\$ 60.195,42 (SESSENTA MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

CONTRATO Nº 13/2024

RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04601

PROJETO/ATIVIDADE 5434

ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39

SUBELEMENTO DE DESPESA 39.009

UNIDADE GESTORA 0002

EMPENHO: 04601.0002.25.0000334-8

PROCESSO: TJ-COI-2025/16608

DEA, 28 de abril de 2025.

José Argemiro Rivas Neto

Diretor de Engenharia e Arquitetura

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 067/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa ATAS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 07.045.469/0001-96, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2025/26314. Objeto: Nobreak, através da Ata de Registro de Preços nº 019/2025, referente ao Pregão Eletrônico 053/2024. Prazo de entrega até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.